

Szám: M-2008/2006

TVB
TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

„ADRIA” betontetőcserép
megnevezésű építési termékről

Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Központi Laboratóriuma ezen okirattal bizonyítja
a

BRAMAC Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
mint a TVB jogosultja részére, hogy a

Lafarge Roofing S.p.a.
39030 Chienes, Via Velle Pusteria 21. ITALY

telephelyén gyártott


a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatálya alá tartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett eredmények alapján a termék megfelel az MSZ EN 490:2005 jelzetű műszaki specifikációban rögzített, - a TVB második oldalán felsorolt - termékre előírt követelményeknek.

A TVB

- változatlan termékjellemzők mellett -
2011. március 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2006. március 17.




Dr. Bánky Tamás
központi laboratóriumvezető

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!

A termék megfelelőség-igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Vizsgálati/értékelési mód
Függesztési hosszúság, (mm) derékszögűség	$l_1 \pm 4 \text{ mm}$ l_2 és l_3 között legfeljebb 4 mm lehet	MSZ EN 491:2005 5.2. pont / MSZ EN 490:2005 5.2.1. pont
Fedési szélesség (mm)	Cw: $300 \pm 5 \text{ mm}$	MSZ EN 491:2005 5.3. pont / MSZ EN 490:2005 5.2.2.2. pont
Síkbeli alakhúség (mm)	legfeljebb 3 mm	MSZ EN 491:2005 5.4. pont / MSZ EN 490:2005 5.2.3 pont
Tömeg (g)	$4600 \text{ g} \pm 10 \%$	MSZ EN 491:2005 5.5. pont / MSZ EN 490:2005 5.3. pont
Teherbíró képesség (N)	F_{\min} legalább: 2000 N	MSZ EN 491:2005 5.6. pont / MSZ EN 490:2005 5.4. pont
Vízzáróság (óra)	25 fagyasztási ciklus után minimum 20 óra	MSZ EN 491:2005 5.7. pont / MSZ EN 490:2005 5.6. pont
Fagyállóság (N)	a vizsgálat elvégzése után a törőerő F_{\min} legalább: 2000 N	MSZ EN 491:2005 5.8. pont / MSZ EN 490:2005 5.7. pont
Felfüggesztő fülek	feleljen meg az MSZ EN 490:2005 5.8. pontjánaknak	MSZ EN 491:2005 5.9. pont / MSZ EN 490:2005 5.8. pont
Éghetőség	szervesanyag tartalom $\leq 1 \text{ m/m} \%$	MSZ EN 490:2005 5.9. pont

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírt, a termékre vonatkozó (3) megfelelőség-igazolási módozat esetén *Szállítói megfelelőségi nyilatkozat* kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája változatlanok maradnak.


A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Kht. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.

A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését és megfelelőségét igazolja.



Prém Dóra

területi laboratóriumvezető



Csitáryné Kurdi Erika

vizsgáló technikus